

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero/Certificate number

DE/1161

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova/Referring to Test Reports

n. DC06/566/F06 del/dated 05/10/2006, DC06/567/F06 del/dated 05/10/2006,
DC06/568/F06 del/dated 05/10/2006, DC06/569/F06 del/dated 05/10/2006,
DC06/570/F06 del/dated 05/10/2006, DC06/571/F06 del/dated 05/10/2006

si dichiara che la Società/we declare that the Company

TAVECCHIO MASSIMO

Via per Asso, 8 - 22030 CASLINO D'ERBA (CO) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura fornita da EUROFER /has requested on the specimens supplied by EUROFER named

"Cancelli scorrevoli e a battente manuali"

Manual horizontal sliding and hinged gates

"Porte scorrevoli e a battente manuali"

Manual horizontal sliding and hinged doors

"Portoni a libro con o senza guida in basso manuali"

Folding doors with or without lower guide

Le prove di tipo secondo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

The type testing according to EN 13241-1:2003+A1:2011 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

05/02/2007

Prima emissione
First issue

25/05/2017


Ultima emissione
Latest issue

05/02/2022

Scadenza
Expiring

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product



CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

Certificato numero/Certificate number

DE/1161

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

“Cancelli scorrevoli e a battente manuali”

Manual horizontal sliding and hinged gates

“Porte scorrevoli e a battente manuali”

Manual horizontal sliding and hinged doors

“Portoni a libro con o senza guida in basso manuali”

Folding doors with or without lower guide

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Cancelli scorrevoli

Dimensioni campione /Sample size (mm):

W 10000 x H 2000

4.4.3 Resistenza al carico del vento/ Wind load resistance:

classe/class 3

Cancelli a battente

Dimensioni campione /Sample size (mm):

W 6500 x H 2200

4.4.3 Resistenza al carico del vento/ Wind load resistance:

classe/class 3

Portoni scorrevoli

Dimensioni campione /Sample size (mm):

W 5000 x H 5000

4.4.3 Resistenza al carico del vento/ Wind load resistance:

classe/class 3

05/02/2007

Prima emissione
First issue

25/05/2017

Ultima emissione
Latest issue

05/02/2022

Scadenza
Expiring

Ing. P. Fumagalli

B.U. Prodotto / B.U. Product

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Certificato numero / Certificate number

DE/1161

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

“Cancelli scorrevoli e a battente manuali”

Manual horizontal sliding and hinged gates

“Porte scorrevoli e a battente manuali”

Manual horizontal sliding and hinged doors

“Portoni a libro con o senza guida in basso manuali”

Folding doors with or without lower guide

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute
 nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

*According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A.,
 the results are:*

Porta a battente

Dimensioni campione / Sample size (mm): W 2500 x H 4500

4.4.3 Resistenza al carico del vento / Wind load resistance: classe/class 3

Portoni a libro con guida in basso

Dimensioni campione / Sample size (mm): W 5000 x H 2466

4.4.3 Resistenza al carico del vento / Wind load resistance: classe/class 3

Portoni a libro senza guida in basso

Dimensioni campione / Sample size (mm): W 5000 x H 2466

4.4.3 Resistenza al carico del vento / Wind load resistance: classe/class 3

05/02/2007

Prima emissione
First issue

25/05/2017

Ultima emissione
Latest issue

05/02/2022

Scadenza
Expiring

Ing. P. Fumagalli